

(114) 學年度第(2)學期學務處諮商中心成果報告
週次：第十週(115/05/04~115/05/08)

114-2【特教知能增能培訓(三)】校園無障礙環境巡視

P101電腦教室之斜坡建議設計開門平台



校園樓梯口前30公分加裝圓點導盲磚



P115電腦教室之斜坡板過陡



建議縮小路邊水溝蓋孔洞尺寸



日期：115年05月06日(三)09:00~13:00

地點：人文暨設計學院、圖書館、學生活動中心

主題：114-2校園無障礙環境巡視

主席：社團法人台北市行無礙資源推廣協會 /陳明里 辦公室主任

參加人員：講師、諮商中心主任、資源教室輔導老師（共計10人）

活動成果：增進校內人員對無障礙設施之知能，邀請相關專業人員及特殊教育學生一同實地尋訪校內無障礙廁所、電梯設施、教室、校園公共活動空間等，共同討論需要改善的內容。